

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ СЫЗРАНСКИЙ, ШИГОНСКИЙ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Сызрань
(место составления акта)

«30» марта 2021 года
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 125

по адресу: г.о. Сызрань, улица Ульяновская, 145
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «25» февраля 2021 года № 125 о проведении плановой выездной проверки начальника ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Колокольниковца Павла Алексеевича государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №14 «Центр образования» имени кавалера ордена Ленина Н.Ф. Шутова городского округа Сызрань Самарской области (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«24» марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 день (2,5 часа)

«30» марта 2021 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 день (0,5 часа)
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (3 часа)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам Сызрань, Октябрьск и муниципальным районам Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Марусина Елена Борисовна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

24.03.2021, 10:00.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Липо(а), проводившее проверку: Сидякина Альфия Абдрашитовна – старший инспектор ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Государственный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и / или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Марусина Елена Борисовна – директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №14 «Центр образования» имени кавалера ордена Ленина Н.Ф. Шутова городского округа Сызрань Самарской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	На путях эвакуации применены материалы (линолеум, масляная краска,) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (для покрытия пола в коридорах 2, 3 этажей применен линолеум и краска, стены коридоров второго и третьего этажей, стены лестничных клеток окрашены масляной краской).	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, таблица 3, таблица 27, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; (ранее п. 4.3.2 СП 1.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений»
2.	Высота эвакуационного выхода № 2 в свету менее 1,9 м. (фактически 1,83м)	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, 89 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.2.18. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (ранее п. 4.2 СНИП II-А.5-62 «Противопожарные требования основные положения проектирования»; п. 4.2 СНИП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.8 СНИП II-Л2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования»; п. 4.13 СНИП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений»
3.	В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 45 см и выступы. (Коридор 1-го этажа около кабинета № 5, эвакуационный выход № 3, эвакуационный выход № 6, эвакуационный выход № 7, коридор у выхода № 9, выходы в лестничные клетки №№ 1 и 2 на 1-м этаже). (В местах перепада высот следует преду-	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, 89 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.3.54. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (ранее п. 4.7 СНИП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	МКУ г.о. Сызрань МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений»

	смагивать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6).		
4.	Допущена установка приборов отопления (в лестничной клетке № 2 на 1-м этаже, в лестничной клетке у гардероба), выступающих из плоскости стен на высоте менее 2 м.	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Нарушение: п.4.4.9. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (ранее п. 40 Н 102-54 Противопожарные нормы; п. 4.9 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования основные положения проектирования»; п. 4.8* СНИП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.11 СНИП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений»
5.	Подвальное помещение площадью более 300 кв. м. не имеет второго эвакуационного выхода.	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.2.11. СП 1.13130-2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). (ранее п. 4.6 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования основные положения проектирования»; п. 4 5 СНИП II-A.5-70 Противопожарные требования основные положения проектирования»; п. 4.3 СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п.4.2.2 СП 1.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений»
6.	Планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009 (размеры, не выполнены на основе фотолюминесцентных материалов).	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.5, п.6.2.1, п.6.2.3, п.6.2.4, п.6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».	МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений»
7.	Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, в исправном состоянии (заключения от 23.03.2020)	п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением правительства российской федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений»
8.	Не обеспечена проверка не реже 1 раза в год деревянных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов горючих декораций. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки.	п.п. 13, 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением правительства российской федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений»

9.	Высота ограждений лестниц внутри здания, используемых детьми, менее 1,2 м (фактически 0,8м).	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (ранее п. 4.10 СНИП II-2-80 противопожарные нормы проектирования зданий. п. 4.23 СНИП II-Л.2-72 Общественные здания и сооружения. п. 3.4. СНИП 2.08.02-85* Общественные здания и сооружения. п. 1.92*. СНИП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения. п. 4.3.4 СП. 1 2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.)	МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений»
10.	Ширина наружной эвакуационной лестницы, ведущей из зала самбо, дзюдо менее 0,8 м (фактически 0,65), ширина проступей менее 0,2 м (фактически 0,17м)	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (ранее п. 4.2. СНИП II.A-70; п. 4.8 СНИП II-Л.2-72*; п. 3.4 СНИП 2.08.02-85 Общественные здания и сооружения п.1.100. СНИП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения, п. 4.4.2. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).	МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений»
11.	Высота поручней наружной эвакуационной лестницы, ведущей из зала самбо, дзюдо менее 1, 2 м (фактически 0,8 м)	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (ранее п. 4.10 СНИП II-2-80 противопожарные нормы проектирования зданий. п. 4.23 СНИП II-Л.2-72 Общественные здания и сооружения. п. 3.4. СНИП 2.08.02-85* Общественные здания и сооружения. п. 1.92*. СНИП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения. п. 4.3.4 СП. 1 2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.)	МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений»
12.	Наружная эвакуационная лестница 3-го типа, ведущая со второго этажа из зала дзюдо, расположена на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов.	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (ранее п. 6.30* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНИП 21-01-97*; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений»

На объекте имеется действующее предписание №181/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 19.04.2019, выданное МКУ «СЭЗиС», в котором отражены п.п.1-5, данного акта.

На объект надзора не предоставлена проектная документация.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____.
- нарушений не выявлено: -----.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Форма проверочного листа от 30.03.2021 Приложение 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261; предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 30.03.2021 №125/1/1; Фототаблица.

Старший инспектор ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Государственный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Сидякина Альфия Абдюрашитовна

«30» 03 2021 года



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Марусина Елена Борисовна – директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №14 «Центр образования» имени кавалера ордена Ленина Н.Ф. Шутова городского округа Сызрань Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» 03 2021 года

(подпись)

Бовкун Михаил Иванович – директор Муниципального казенного учреждения городского округа Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» 03 2021 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____